



# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	<del>47B Lake Road, Tuggerah NSW 2259, Australia</del> <del>771 Reliance Drive, Tuggerah NSW 2259, Australia</del> Golight Pty Ltd T/A EXIN Light	
製造者	<del>47B Lake Road, Tuggerah NSW 2259, Australia</del> <del>771 Reliance Drive, Tuggerah NSW 2259, Australia</del> Golight Pty Ltd T/A EXIN Light	
品名	手提形携帯電灯	
型式の名称	EX90L T4 II B	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 ( i a )	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B T 4 G a	
定格	適用基準 工場電気設備防爆指針 (国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1 及び 6:2015  充電端子 許容電圧 12 V 許容電流 2 A	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC22265 号	
有効期間	平成29年10月 4日 から 平成32年10月 3日まで	
	<del>平成</del> 2020 年 10 月 4 日 から <del>平成</del> 2023 年 10 月 3 日 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成29年10月 4日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

